



Lo dice Brianzacque, ente gestore della rete idrica

L'ACQUA DI LAZZATE E' BUONA E POTABILISSIMA!

Una banale presenza di aria nelle tubature della rete idrica, capitata anche in altre occasioni, ha probabilmente causato una ridda di voci incontrollate e assolutamente infondate, fatte girare irresponsabilmente e inopinatamente da soggetti che sono in corso di individuazione.

Si è così generata una cosiddetta "catena di sant'Antonio" che ha cagionato la diffusione di notizie false nonché destituite di ogni fondamento sulla presunta non potabilità dell'acqua della nostra rete idrica, gestita da Brianzacque.

Il procurato allarme ha di fatto creato molta preoccupazione e diffuso notizie assolutamente non veritiere.

Per questo l'Amministrazione comunale di Lazzate intende diffondere la spiegazione tecnica, intorno allo stato attuale della qualità dell'acqua, fornita dalla società Brianzacque, che riportiamo di seguito integralmente:

"Si comunica che il giorno 1 febbraio 2016, a seguito di un guasto elettrico alla pompa del pozzo S. Lorenzo si è verificato un calo di pressione della rete idrica comunale. Siamo intervenuti con le nostre squadre operative per la sostituzione della pompa e contemporaneamente è stata sistemata e aperta la valvola intercomunale Lazzate/Lentate S/S, in soccorso all'acquedotto comunale. In questo frangente, con lo svuotamento del serbatoio pensile e la conseguente diminuzione della pressione, si sono prodotte delle sacche d'aria nelle tubazioni. Per questo motivo si sono verificate diverse anomalie sulla rete, [...]. Tutto ciò non ha comunque compromesso la potabilità dell'acqua. Stiamo procedendo ad effettuare spurghi sulla rete idrica al fine di eliminare questi inconvenienti. Ci scusiamo per i disagi causati e ci rendiamo disponibili ad altri interventi, qualora fossero necessari, contattandoci direttamente al N. Verde 800 104 191".

L'acqua di Lazzate, come ricordato in occasione della recente inaugurazione della casetta dell'acqua, risulta essere una delle acqua più buone della zona, oltre che essere sottoposta ad attenti controlli di laboratorio in modo costante e periodico.

Lazzate, 3 febbraio 2016

Ufficio stampa